



Institut de Test  
pour L'Épuration  
des Eaux

## ATTESTATION DE PERFORMANCE

### WPL Limited

Units 1&2 Aston Road, Waterlooville, Hampshire PO7 7UX,  
Angleterre

### EN 12566-3 + A1, annexe B

« Petites stations d'épuration des eaux usées jusqu'à 50 PTE »

### Petite station d'épuration des eaux usées HiPAF submergées-lit de filtration aéré

---

Charge nominale organique journalière	0,71	kg/j
Charge hydraulique journalière	1,80	m <sup>3</sup> /j
Matériau	plastique renforcé de verre (PRV)	
Efficacité du traitement (phases nominales)	DCO	95,1 %
	DBO <sub>5</sub>	97,8 %
	MES	97,4 %
	NH <sub>4</sub> -N	75,3 %
Consommation électrique	6,6	kWh/j

---

Essais de performance réalisés par le:

### PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

D-52074 Aachen

Certifié  
ISO 9001:2000



Numéro de l'organisme notifié: 1739



Le présent certificat ne remplace ni la déclaration  
de conformité ni le marquage CE.

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH  
  
geprüft - tested - testé

Elmar Lancé

Mai 2011